

Российская Федерация
Городской округ Архангельской
области «Северодвинск»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Морская кадетская школа
имени адмирала
Котова Павла Григорьевича»

ул. Комсомольская 7, г. Северодвинск,
Архангельская область, 164521
Тел. (факс): (8184) 55-20-86
e-mail: ssccool10@mail.ru
kadet-sevsk.ru

«22» февраля 2022 г. №138
на № _____ от _____

Заместителю начальника ОНДиПР
города Северодвинска и Онежского
района УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской
области-
-заместителю главного
государственного инспектора города
Северодвинска и
Онежского района Архангельской
области по пожарному надзору
В.А. Стирманову

О выполнении предписания

Уважаемый Владислав Андреевич!

Направляем Вам отчет о выполнении предписания № 13/1 от 08.01.2022 года.

Приложение:

1. Отчет по предписанию №13/1 от 08.02.2022 г. в 01 экз. на 02 л.
2. Копия ПП №679108 от 15.02.2022 СГО ВДПО на поставку первичных средств пожаротушения в 01 экз. на 01 л.
3. Копия фото ОВП в 01 экз. на 01 л.
4. Копия фото СИЗОД в 01 экз. на 01 л.
5. Копия фото эвакуационного выхода помещения столовой в 01 экз. на 01 л.
6. Копия фото лестничных пролетов в 01 экз. на 01 л.
7. Копия заявки в УО «о выделении финансирования на замену эвакуационных дверей» в 01 экз. на 02 л.
8. Копия товарной накладной от 21.02.2022 №83/1 в 01 экз. на 01 л.

Директор школы



Е.А. Рогачева

22 02 22

В ОНДИПР города Северодвинска и
 Онежского района УНДИПР Главного
 управления МЧС России по
 Архангельской области по адресу: г.
 Северодвинск, ул. Лесная, д.48а.

Отчет о выполнении предписания № 13/1 от 08.02.2022 года.
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»
 Архангельская область, г. Северодвинск, улица Комсомольская, д. 7

№ п/п	Выявленные нарушения	Выполненные нарушения	Дата исполнения	Приложения
1	2	3	4	5
1	Предписание № 13/1 от 08.02.22: Руководитель организации не обеспечил объект защиты исправными средствами первичными (огнетушителями) (в кабинетах 48.51, на лестничной клетке у вентиляционной камеры) стрелки манометров на огнетушителях указывают на «красную зону».	Произведена замена всех ОВП	22.02.2022 г.	- Договор № 15/22-ПР о приобретении первичных средств пожаротушения. ПП №679108 от 15.02.2022 (аванс); - Фото в 01 экз. на 01 л.
2	Предписание № 13/1 от 08.02.22: Руководитель организации не обеспечил наличие на объекте средств защиты органов дыхания и рения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Произведена закупка СИЗОД самоспасатель «Феникс»	22.02.2022 г.	- Договор № 15/22-ПР о приобретении первичных средств пожаротушения. ПП №679108 от 15.02.2022 (аванс); - Фото в 01 экз. на 01 л.

3	<p>Предписание № 13/1 от 08.02.22: При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов в столовой допускается размещение изделий и предметов (столы, стулья), препятствующих безопасной эвакуации, чем не обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы.</p>	<p>Произведена перепланировка посадочных мест в помещении столовой</p>	<p>08.02.2022 г.</p> <p>- Фото в 01 экз. на 01 л.</p>
4	<p>Предписание № 13/1 от 08.02.22: На лестничной площадке у вентиляционной камеры, под лестничными маршами в помещении у спортивного зала допускается хранение мебели и других горючих веществ и материалов.</p>	<p>Произведена уборка банкетов и спортивного инвентаря.</p>	<p>07.02.2022 г.</p> <p>- Фото в 01 экз. на 01 л.</p>

Директор школы



Е.А. Рогачева